


- Legenda:
- 1.1 Pojistné potrubí
 - 1.11 Expanzní potrubí
 - 1.4 Voda doplňovací
 - 1.41 Voda topná 120°C – primár
 - 1.42 Voda zpětná 70°C – primár
 - 1.43 Voda topná 75°C – sekundár
 - 1.44 Voda zpětná 55°C – sekundár
 - 1.6 Voda pitná
 - 1.61 Voda teplá 55°C
 - 1.62 Cirkulace TV

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	–	–	–
4	–	–	–
3	–	–	–
2	–	–	–
1	–	–	–
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:  Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zadávkové číslo	22 – 055
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Datum	21. 12. 2022
Akce :		Stupeň	DPS
Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III		Měřítko	1 : 25
D6 – VS Cihlářská – Vesec			
D6.2 – Objektové předávací stanice			
D6.2.1 – PS331 – 1547 – VS2 Vesec			
D6.2.1.1 – Technologie			
Obsah :		Poř. číslo :	Paré :
Půdorys		3	1