



- F - Filtr
- KK - Kulový kohout
- KK - Kulový kohout
- za provozu uzavřený
- KU - Klapka uzavírací
- ZK - Zpětná klapka
- PO - Potrubní oddělovač

Legenda:

- 1.1 Pojistné potrubí
- 1.11 Expanzní potrubí
- 1.4 Voda doplňovací
- 1.41 Voda topná 120°C - primár
- 1.42 Voda zpětná 70°C - primár
- 1.43 Voda topná 75°C - sekundár
- 1.44 Voda zpětná 55°C - sekundár
- 1.6 Voda pitná
- 1.61 Voda teplá 55°C
- 1.62 Cirkulace TV

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	-	-	-
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zakázkové číslo	22 - 055
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Datum	9. 1. 2023
		Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 25
Akce : Revitalizace CZT Liberec - GreenNet III D6 - VS Cihlářská - Vesec D6.2 - Objektové předávací stanice D6.2.4 - PS334 - 1545 - VS1 Vesec D6.2.4.1 - Technologie			
Obsah : Řez A - A		Poř. číslo :	Paré :
		4	1