



Legenda:

1.1	Pojistné potrubí	F	Filtr
1.11	Expanzní potrubí	KK	Kulový kohout
1.4	Voda doplňovací	KKV	Kulový kohout vypouštěcí
1.41	Voda topná 125°C – primár	KU	Klapka uzavírací
1.42	Voda zpětná 60°C – primár	ZK	Zpětná klapka
1.43	Voda topná 75°C – sekundár	=	přírubový spoj
1.44	Voda zpětná 55°C – sekundár		
1.6	Voda pitná		

Legenda zařízení:

Poř. č.	Zařízení	Výkon kW	min. PN	DN	Průt./Obj. m3/h / litr	Tlak kPa
1	Regulační armatura ÚT s hav. funkcí, 0÷10V, 24 AC	-	PN16	DN25	Kvs=1,6	-
2	Výměník tepla ÚT, deskový	188	PN16 / PN6	DN32	-	ΔPmax=25
3	Oběhové čerpadlo	0,34	PN6	-	Q=10,8	62
4	Tlakové expanzní nádoby - stávající	-	-	-	V=400	-
11	Měřič tepla	-	PN16	DN32	Qp 3,5	-
13	Vodoměr - stávající	-	-	-	-	-
15	Havarijní ventil (dodávka TLI)	-	PN16	DN40	-	-
16	Úprava vody ÚT - stávající	-	-	-	-	-

POZN.: Poz. 1,2,3 a 11 součástí KPS ÚT

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	5.4.2023	Doplnění opravy podlahy	Rambousková
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zakázkové číslo	22-055
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Datum	27.1.2023
		Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 25
Akce: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III D6 – VS Cihlářská – Vesec D6.2 – Objektové předávací stanice D6.2.10 – PS340 – 1242 – FERONA D6.2.10.1 – Technologie			
Obsah: Dispozice		Poř. číslo : 3	Paré : 1