



### Legenda:

	1.1	Pojistné potrubí		KK	Kulový kohout
	1.11	Expanzní potrubí		KKV	Kulový kohout vypouštěcí
	1.41	Voda topná 125°C – primár			přírubový spoj
	1.42	Voda zpětná 60°C – primár			
	1.43	Voda topná 75°C – sekundár			
	1.44	Voda zpětná 55°C – sekundár			

### Legenda zařízení:

Poř. č.	Zařízení	Výkon kW	min. PN	DN	Průt./Obj. m3/h / litr	Tlak kPa
1	Regulační ventil s hav. funkcí, 0+10V, 24 AC	-	PN16	DN20	Kvs=1	-
2	Výměník tepla, deskový	100	PN16 / PN6	DN32	-	ΔPmax=20
3	Oběhové čerpadlo	0,093	PN6	DN32	Q=4,3	43
4	Tlaková expanzní nádoba	-	PN6	DN25	V=140	-
5	Měřič tepla	-	PN16	DN20	Qp 1,5	-

POZN.: Poz. 1–3 a 5 součástí KPS

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	–	–	–
4	–	–	–
3	–	–	–
2	–	–	–
1	5.4.2023	Doplnění opravy podlahy	Rambousková
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:

**SITEZ s.r.o.**  
Novoveská 3370  
415 01 Teplice  
www.sitez.cz

Investor:

**Teplárna Liberec, a.s.**  
Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a  
460 01 Liberec

Vypracoval	Škrabal Jindřich		Zakázkové číslo	22–055
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš		Datum	3.1.2023
			Stupeň	DPS
			Měřítko	1: 25

Akce:

Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III  
D6 – VS Cihlářská – Vesec  
D6.2 – Objektové předávací stanice  
D6.2.2 – PS332 – 1455 – Slovanský dům  
D6.2.2.1 – Technologie

Obsah:	Dispozice	Poř. číslo :	3	Paré :	1
--------	-----------	--------------	---	--------	---