



Legenda:

- 1.1

Pojistné potrubí

1.11

Expanzní potrubí

1.41

Voda topná 125°C – primár

1.42

Voda zpětná 60°C – primár

1.43

Voda topná 75°C – sekundár

1.44

Voda zpětná 55°C – sekundár
- KK

– Kulový kohout

KKV

– Kulový kohout vypouštěcí

– přírubový spoj

Legenda zařízení:

Poř. č.	Zařízení	Výkon	min. PN	DN	Průt./Obj.	Tlak
		kW			m3/h / litr	
1	Regulační ventil s hav. funkcí, 0÷10V, 24 AC	-	PN16	DN20	Kvs=1	-
2	Výměník tepla, deskový	80	PN16 / PN6	DN32	-	ΔPmax=20
3	Oběhová čerpadla - stávající	-	-	-	-	-
4	Tlaková expanzní nádoba - stávající	-	-	-	V=140	-
5	Měřič tepla	-	PN16	DN20	Qp 1,5	-
6	Zásobníkový ohřívač TV - stávající	-	-	-	-	-

POZN.: Poz. 1, 2 a 5 součástí KPS

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.  
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	5.4.2023	Doplnění opravy podlahy	Rambousková
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: <b>SITEZ s.r.o.</b> Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: <b>Teplárna Liberec, a.s.</b> Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zakázkové číslo	22-055
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Datum	25.1.2023
		Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 25
Akce: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III D6 – VS Cihlářská – Vesec D6.2 – Objektové předávací stanice D6.2.3 – PS333 – 1458 – MŠ Vesec D6.2.3.1 – Technologie			
Obsah: Dispozice		Poř. číslo :	Paré :
		3	1