



Legenda:

- 1.1

1.11

1.41

1.42

1.43

1.44
- Hranice dodávky KPS
Pojistné potrubí
Expanzní potrubí
Voda topná 125°C – primár
Voda zpětná 60°C – primár
Voda topná 75°C – sekundár
Voda zpětná 55°C – sekundár
- F

Filtr

KK

Kulový kohout

KKV

Kulový kohout vypouštěcí

přírubový spoj

Legenda zařízení:

Poř. č.	Zařízení	Výkon	min. PN	DN	Průt./Obj.	Tlak
		kW			m3/h / litr	
1	Regulační ventil s hav. funkcí, 0÷10V, 24 AC	-	PN16	DN20	Kvs=1	-
2	Výměník tepla, deskový	100	PN16 / PN6	DN32	-	ΔPmax=20
3	Oběhová čerpadla - stávající	-	-	-	-	-
4	Tlaková expanzní nádoba - stávající	-	-	-	V=250	-
5	Měřič tepla	-	PN16	DN20	Qp 1,5	-
6	Zařízení pro přípravu TV - stávající	-	-	-	-	-

POZN.: Poz. 1,2 a 5 součástí KPS

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	5.4.2023	Doplnění opravy podlahy	Rambousková
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:	Investor:
<div><div><div></div><div>SITEZ s.r.o.</div></div><div>Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz</div></div> <div><div><div></div><div>Teplárna Liberec, a.s.</div></div><div>Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec</div></div>	

Vypracoval	Škrabal Jindřich	<div></div>	Zakázkové číslo	22-055
			Datum	2.2.2023
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	<div></div>	Stupeň	DPS
			Měřítko	1: 25

Akce:

Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III
D6 – VS Cihlářská – Vesec
D6.2 – Objektové předávací stanice
D6.2.8 – PS338 – 1449 – Hotel IMPULS
D6.2.8.1 – Technologie

Obsah:	Poř. číslo :	Paré :
Dispozice	3	1