

Legenda:

1.1	Pojistné potrubí	KK	Kulový kohout
1.11	Expanzní potrubí	KKV	Kulový kohout vypouštěcí
1.41	Voda topná 125°C – primár	=	přírubový spoj
1.42	Voda zpětná 60°C – primár		
1.43	Voda topná 75°C – sekundár		
1.44	Voda zpětná 55°C – sekundár		

Legenda zařízení:


Poř. č.	Zařízení	Výkon	min. PN	DN	Průt./Obj.	Tlak
		kW			m3/h / litr	
1	Regulační ventil s hav. funkcí, 0÷10V, 24 AC	-	PN16	DN20	Kvs=6,3	-
2	Výměník tepla, deskový	200	PN16 / PN10	DN32	-	ΔPmax=20
3	Čerpadla - stávající	-	-	-	-	-
4	Tlakové expanzní nádoby - stávající	-	-	-	V=250	-
5	Měřič tepla	-	PN16	DN25	Qp 2,5	-
6	Technologie ohřevu TV - stávající	-	-	-	-	-

POZN.: Poz. 1, 2 a 5 součástí KPS

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	6.4.2023	Doplnění opravy podlahy	Rambousková
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:		Investor:	
 Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zakázkové číslo	22-067
		Datum	24.2.2023
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 25
Akce:			
Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III D7 – Neuman Development – Vratislavice D7.2 – Objektové předávací stanice D7.2.3 – PS303 – 9237 – VS Zámeček D7.2.3.1 – Technologie			
Obsah:		Poř. číslo :	Paré :
Dispozice		3	1