



- Legenda:**
- 1.1 Pojistné potrubí
 - 1.11 Expanzní potrubí
 - 1.41 Voda topná 125°C – primár
 - 1.42 Voda zpětná 60°C – primár
 - 1.43 Voda topná 75°C – sekundár
 - 1.44 Voda zpětná 55°C – sekundár
- KK – Kulový kohout
 - KKV – Kulový kohout vypouštěcí
 - přírubový spoj

Legenda zařízení:

Poř. č.	Zařízení	Výkon kW	min. PN	DN	Průt./Obj. m3/h / litr	Tlak kPa
1	Regulační ventil s hav. funkcí, 0+10V, 24 AC	-	PN16	DN20	Kvs=2,5	-
2	Výměník tepla, deskový	140	PN16 / PN10	DN32	-	ΔPmax=20
3	Čerpadlo oběhové - stávající	-	-	-	-	-
4	Tlaková expanzní nádoba - stávající	-	-	-	V=250	-
5	Měřič tepla	-	PN16	DN25	Qp 2,5	-
6	Trojcestný regulační ventil - stávající	-	-	-	-	-

POZN.: Poz. 1, 2 a 5 součástí KPS

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	6.4.2023	Doplnění opravy podlahy	Rambousková
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:

SITEZ s.r.o.

Novoveská 3370
415 01 Teplice
www.sitez.cz

Investor:

Teplárna Liberec, a.s.

Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a
460 01 Liberec

Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zakázkové číslo	22-067
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Datum	28.2.2023
		Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 25

Akce:

Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III
D7 – Neuman Development – Vratislavice
D7.2 – Objektové předávací stanice
D7.2.8 – PS308 – 2110 – ZENA
D7.2.8.1 – Technologie

Obsah:	Dispozice	Poř. číslo :	3	Paré :	1
--------	-----------	--------------	---	--------	---