



Legenda zařízení:

Poř. č.	Zařízení	Výkon	min. PN	DN	Průt./Obj.	Tlak
		kW			m3/h / litr	kPa
1	Regulační armatura ÚT	-	PN16	DN20	Kvs=4	-
2	Výměník tepla ÚT	245	PN16 / PN6	DN50	-	ΔPmax=20
3	Oběhové čerpadlo - stávající	-	PN6	-	-	-
5	Měřič tepla ÚT - primární strana	-	PN6	G25x260	Qp 6	-

Legenda:

- 1.1

Pojistné potrubí
- 1.11

Expanzní potrubí
- 1.4

Voda doplňovací
- 1.41

Voda topná 120°C – primár
- 1.42

Voda zpětná 70°C – primár
- 1.43

Voda topná 75°C – sekundár
- 1.44

Voda zpětná 55°C – sekundár
- 1.6

Voda pitná
- 1.61

Voda teplá 55°C
- 1.62

Cirkulace TV

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.  
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	-	-	-
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:

SITEZ

s.r.o.

Novoveská 3370  
415 01 Teplice  
www.sitez.cz

Investor:

Teplárna Liberec, a.s.

Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a  
460 01 Liberec

Vypracoval	Škrabal Jindřich		Zakázkové číslo	22 – 067
			Datum	02 / 2024
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš		Stupeň	DPS
			Měřítko	1:25

Akce :

Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III  
D8 – Teplárna – VS Cihlářská – Neuman Development  
D8.2 – Objektové předávací stanice  
D8.2.10 – PS360 – 1410 – OD Kaufland  
D8.2.10.1 – Technologie

Obsah :	Dispozice	Poř. číslo :	3	Paré :	1
---------	-----------	--------------	---	--------	---