



V každém úseku instalované HDPE trubky Ø 40/33 mm bude zafouknuta sada MT 2x10/8mm.

LEGENDA:

- nově instal. HDPE trubka Ø 40/33 mm v úložné trase
- nově instal. HDPE trubka Ø 40/33 mm UV stabil na teplovodu
- nově instal. HDPE trubka Ø 40/33 mm v kolektoru
- nově instal. lišta 60x40mm
- nově instal. ocelová trubka Ø 40/36 mm na teplovodu
- délka rezervy mOK smotána na kab. kříži / ve stojanu
- nově instal. optický rozvaděč

1	M. Žatecký	sada 2xMT + mOK	4.9.2024
Revize číslo	Vypracoval		Datum

PROJEKTANT TERMS CZ regulace a automatizace Krokova 17/2100, ČESKÉ BUDĚJOVICE tel: 387 410 742-3, fax: 387 410 744	GENERALNÍ PROJEKTANT SITEZ Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz	INVESTOR TEPLARNA LIBEREC Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec
---	--	---

Z.Projektant	Ing. Tomáš Urban		Zakázkové číslo	—
Kontroloval	Ing. R. Poisel		Datum	03/2023
Kreslil	Miloslav Žatecký		Stupeň	DPS
			Měřítko / Formát	—

Akce :	Revitalizace CZT Liberec — GreenNet II D4 — KNL D4.4 — InO 202.4 — Datová síť
--------	---

Obsah :	Číslo výkresu	Paré :
Schéma zapojení ochranných prvků	5	1