




Typ území
Číslo Parcely

Zeleň
3635/1

3635/2

0230 K2051 L2089 L2088 PS240 – Smutný Zdeněk



Srovnávací rovina 395.00 m.n.m

Výška terénu [m.n.m]	407.84	407.46	406.49	403.62	403.65
Osa potrubí [m.n.m]	407.10	406.72	405.75	402.98	402.82
Vzdálenost lom. bodů [m]	14.1	12.5	16.5	5.5	
Spád potrubí [promile]	27.0	77.6	167.9	29.0	
Průměr potrubí [mm]	ø42.4/140+ø42.4/125				
Hloubka výkopu [m]	1.10	1.10	1.10	1.07	1.12
Staničení	0.00	14.1	26.6	43.1	48.6

3	–	–	–
2	–	–	–
1	–	–	–
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec		
Vypracoval	Ing. Mrázek J.		Zakázkové číslo	22–034
			Datum	15.11.2023
Kontroloval	Ing. Běhounek J.		Stupeň	DPS
			Měřítko	1 : 100, 1 : 500
Akce: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D3 – Teplárna – VS2_Bída_Králův Háj D3.1 – In0 201.3 – Horkovod				
Obsah: Podélný profil 8			Poř. číslo :	Paré :
			8.8	1