



Legenda:

- Hranice dodávky KPS
- ← 1.1 — Pojistné potrubí
- ← 1.11 — Expanzní potrubí
- ← 1.41 — Voda topná 98°C – primár
- ← 1.42 — Voda zpětná 60°C – primár
- ← 1.43 — Voda topná 75°C – sekundár
- ← 1.44 — Voda zpětná 55°C – sekundár
- F — Filtr
- KK — Kulový kohout

Legenda zařízení:

Poř. č.	Zařízení	Výkon	min. PN	DN	Prūt./Obj.	Tlak
		kW			m3/h / litr	
1	Regulační ventil s hav. funkcí, 0÷10V, 24 AC	-	PN16	DN20	Kvs=1	-
2	Výměník tepla, deskový	100	PN16 / PN6	DN32	-	ΔPmax=20
5	Měřič tepla	-	PN16	DN20	Qp 1,5	-

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	-	-	-
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec		
Vypracoval	Ing. Běhounek J.	<i>Běhounek</i>	Zakázkové číslo	22-034
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	<i>Urban</i>	Datum	9.3.2023
			Stupeň	DPS
			Měřítko	1 : 25
Akce: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D4 – KNL D4.2 – Objektové předávací stanice D4.2.5 – PS255 – I – Psychiatrie D4.2.5.1 – Technologie				
Obsah: Dispozice			Poř. číslo :	Paré :
			3	1