













- Legenda:**
- | | | |
|---|------|-----------------------------|
|  | 1.1 | Pojistné potrubí |
|  | 1.11 | Expanzní potrubí |
|  | 1.4 | Voda doplňovací |
|  | 1.41 | Voda topná 120°C – primár |
|  | 1.42 | Voda zpětná 70°C – primár |
|  | 1.43 | Voda topná 75°C – sekundár |
|  | 1.44 | Voda zpětná 55°C – sekundár |
|  | 1.6 | Voda pitná |
|  | 1.61 | Voda teplá 55°C |
|  | 1.62 | Cirkulace TV |

-  – F – Filtr
-  – KK – Kulový kohout
-  – KK – Kulový kohout
-  – za provozu AN uzavřený
-  – KU – Klapka uzavírací
-  – ZK – Zpětná klapka
-  – ZV – Zpětný ventil
-  – RTD – Regulátor tlakové difference

Teploměry místní – jímka 1/2"
Tlakoměry místní – smyčka "U" M20x1.5

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	–	–	–
4	–	–	–
3	–	–	–
2	–	–	–
1	06/2024	Připomínky TLiB, Hav. ventil	Škrabal
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:  SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec		
Vypracoval	Škrabal Jindřich		Zakázkové číslo	22 – 034
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš		Datum	11 / 2023
			Stupeň	DPS
			Měřítko	– –
Akce : Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D3 – Teplárna – VS2 Bída – Králův háj D3.2 – Objektové předávací stanice D3.2.3 – PS237 – 5401 – ZŠ Broumovská D3.2.3.1 – Technologie				
Obsah : Technologické schéma			Poř. číslo : 2	Paré : 1